

令和3年

春の火災予防運動

3/1月

3/7日

主な火災原因

火災発生件数
2020年中

251件

前年比

2件増加

放火46件

コンロ等28件

たばこ27件

出火件数に占める割合
(疑いを含む)

18.3%

出火件数に占める割合

11.2%

出火件数に占める割合

10.8%



家族で放火防止について
話し合しましょう。

日ごろから隣近所で声をかけ
あって注意し合しましょう。



火災をなくすためのポイント

- ポイント1 火を使っている時は離れない。
- ポイント2 安全装置付きこんろ(Siセンサーコンロ)を使用する。
- ポイント3 魚焼きグリルは定期的に掃除する。
- ポイント4 こんろの周りには燃えやすいものを置かない。



火災をなくすためのポイント

- ポイント1 寝たばこをしない。
- ポイント2 たばこを灰皿に置いたまま、離れない。
- ポイント3 吸殻には水をかけ、完全に消してから捨てる。
- ポイント4 くわえたばこをしない。

!!放火による火災の発生を防ぎましょう!!

仙台市では41年連続で出火原因の第一位は放火(疑いを含む)です。

- ポイント1 ゴミは収集日の朝、決められた場所にだす。
- ポイント2 家の周りに燃えやすいものを置かない。
- ポイント3 夜間照明等で、家の周りを明るくする。
- ポイント4 物置や車庫には施錠する。
- ポイント5 洗濯物の取り込みを忘れない。
- ポイント6 車やバイク等のボディカバーは防炎品にする。

- ポイント7 郵便受けに新聞等をためないようにする。
- ポイント8 ご近所どうして協力する。



仙台市消防局 × 東北ずん子
SENDAI CITY FIRE BUREAU

東北ずん子 Profile

- 東北復興キャラクターとして活動している女子高生。
- 三陸海岸で雷に打たれた後、ずんだもちを作る力に目覚め、全国にずんだもちを広げる旅に出ている。
- 震災から10年目を迎え、今回の火災予防運動に協力してくれることになった。
- 東北ずん子が気になった方は【東北ずん子 公式】で検索。

震災から10年目の春 身近な防災「火の用心」

住宅防火 いのちを守る 7 のポイント

3つの習慣

ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。

寝たばこは、絶対やめる。

スプレー缶にも注意!

ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

4つの対策

逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。

寝具や衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防災品を使用する。

お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制(声かけ)をつくる。

火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。

住宅火災における死者(放火自殺者等をのぞく)のうち約7割が65歳以上の高齢者です。

住宅用火災警報器、正しく設置していますか?


設置箇所は?

基本的には

- ① 寝室
- ② 階段
- ③ 台所です。

※階段は2階以上に寝室がある場合が対象です。

※3階建てや居室が5つ以上ある場合などは、お近くの消防署にご相談ください。



★点検をしよう★

警報器は『電池の消耗』『長期間の使用(10年が目安)』で正常に作動しなくなる場合があります。月に1回は点検しましょう。(点検はご自身で行ってください。)

◆点検方法は…「ボタンを押す」「ヒモを引く」のどちらかです。詳しくは製品の取扱説明書をご覧ください。



住宅用火災警報器に関する動画はこちらから(15秒)軽快なリズムで設置場所を覚えましょう!



連動型がおすすめです!

連動設定した警報器はほかの部屋の火災を知らせてくれます。

詳しくは [仙台市 住宅用火災警報器](#) [検索](#)

住宅用消火器の管理・使用期限・廃棄

日頃の管理

消火器はいざというときに不具合などで使えなければ意味がありません。右記の図の箇所をチェックしましょう。

使用期限

消火器にも寿命(主なメーカーでは5年)があり、使用期間(期限)が本体のラベルに表示されています。期限を過ぎたものは新しいものと交換してください。

消火器の廃棄・リサイクル

消火器は一般廃棄物としては廃棄できません。詳しくはインターネットで「消火器リサイクル窓口」を検索するか、(株)消火器リサイクル推進センターへお問い合わせください。

消火器リサイクル窓口 [検索](#)

(株)消火器リサイクル推進センター ☎03-5829-6773

(受付時間 9:00-12:00 13:00-17:00 土日祝日、休日を除く)

安全栓

外れていないこと、変形や損傷がないこと

レバー

腐食や変形がないこと

指示圧力計

圧力計の赤い指針が緑色の範囲にあること

本体容器

へこみや変形がないこと

本体の底部

腐食がないこと



仙台市消防局
☎234-1111

青葉消防署
☎234-1121

宮城野消防署
☎284-9211

若林消防署
☎282-0119

太白消防署
☎244-1119

泉消防署
☎373-0119

宮城消防署
☎392-8119

仙台防火委員会 (公社)仙台市防災安全協会